Баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта в период использования максимальной величины мощности (нагрузки) с указанием целей использования холодной воды и распределением объемов подключаемой нагрузки по целям использования, в том числе на пожаротушение, периодические нужды, заполнение и опорожнение бассейнов

Заказчик_____ **Дата**_____

РАСЧЕТ-ЗАЯВКА нормативного водопотребления и (или) водоотведения объекта по адресу:

№ п/п	Водопотребители и (или) санитарно-техническое оборудование	Ед. изм.	Кол-во	Расчетные средние часовые расходы воды для санитарно-технического оборудования в зданиях	Время работы водопотребителя, **час/сут**	Кол-во рабочих дней в году, **сутки**	Водопотребление				Водоотведение			
							$м^3$/час	$м^3$/сутки	$м^3$/мес.	$м^3$/год	$м^3$/час	$м^3$/сутки	$м^3$/мес.	$м^3$/год
				$м^3$/час	**t**									
1.	**Санитарно-гигиенические нужды:**													
	Умывальник со смесителем	шт.	1	0,432	1	365	0,432	0,432	13,140	157,68	0,05	0,43	13,14	157,68
	Раковина со смесителем	шт.	1	0,432	1	365	0,432	0,432	13,140	157,68	0,05	0,43	13,14	157,68
	Ванна длиной 1500-1700 мм	шт.	1	0,900	1,5	365	0,900	1,350	41,063	492,75	0,17	1,35	41,06	492,75
	Унитаз со смывным бачком	шт.	1	0,083	1	365	0,083	0,083	2,525	30,30	0,01	0,08	2,53	30,30
	Стиральная машина	шт.	1	0,060	1	365	0,060	0,060	1,825	21,90	0,01	0,06	1,83	21,90
	Потребность в орошении (полив)	шт.	1	0,573	1	365	0,573	0,573	17,429	209,15	0,07	0,57	17,43	209,15
						ИТОГО	**0,12**	**2,9**	**89,122**	**1069,46**	**0,12**	**2,93**	**89,12**	**1069,46**

Расчет выполнен на основании СП 30.13330.2020 "Внутренний водопровод и канализация зданий" Актуализированная редакция СНиП 2.04.04-85* (с изменениями №1,2,3)